

**IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE ALLA RETE MT DI  
E-DISTRIBUZIONE SPA DI UN LOTTO DI DUE IMPIANTI DI PRODUZIONE  
DA FONTE SOLARE FOTOVOLTAICO  
POTENZA TOTALE IN IMMISSIONE 14.030,00 kW  
SITO IN Comuni di TRAVERSETOLO (PR) e MONTECHIARUGOLO (PR)  
PRODUTTORE: GREEN FROGS PARMA SRL**

**Iter autorizzativo impianto di produzione ed opere di rete per la connessione: PAUR art.27-bis Dlgs 152/2006**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**DOCUMENTAZIONE TECNICA**

**SCHEMI DELLA SOLUZIONE TECNICA PER LA CONNESSIONE**

**IDENTIFICAZIONE ELABORATO**

Livello prog.	Codice Rintracc.	Tipo docum.	N° elaborato	N° foglio	Tot. fogli	NOME FILE	DATA	REVISIONE
PD	381295977	02	04	---	---		04/2025	0
DESCRIZIONE							ESEGUITO	VERIFICATO
01								
02								
03								
04								
05								
06								

**PROGETTAZIONE:**

**Montana**

Montana SpA  
Via Carlo Angelo Fumagalli, 6  
20143 Milano

Tel. +39.02.54118173  
Fax +39.02.54129890  
www.montanambiente.com

P.IVA 10414270156  
Cap. Soc. 600.000,00€

Milano (sede certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Siracusa

**Dott. Ing. Gianluca Morello**  
Ordine Ingegneri Palermo n.8306  
gianluca@ing-morello.com

*firma digitale*

**IL PROGETTISTA**

**GESTORE RETE ELETTRICA**  
**e-distribuzione SpA**  
**Area Regionale ER-TOU (AT-MT)**  
**Unità Sviluppo Rete**

**e-distribuzione**

FIRMA PER BENESTARE

**PRODUTTORE**  
**GREEN FROGS PARMA Srl**

Via Fratelli Cairoli, 2  
25122 Brescia (BS)  
P.Iva 04479760987

RAPPRESENTANTE LEGALE

FIRMA PER BENESTARE

Produttore GREEN FROGS PARMA Srl Via Fratelli Cairoli, 2 25122 Brescia (BS) P.Iva 04479760987	IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE ALLA RETE MT DI E-DISTRIBUZIONE LOTTO DI DUE IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE FOTOVOLTAICO POTENZA TOTALE IN IMMISSIONE 14.030,00 kW SITO NEI COMUNI di TRAVERSETOLO (PR) e MONTECHIARUGOLO (PR)	Pagina
		Scala

LEGENDA SIMBOLI | TRACCIATO DELLE LINEE MT IN PROGETTO



C PUNTO DI CONNESSIONE

**CABINA PRIMARIA MONTECHIARUGOLO**  
**DE00-1-384073**

lat 44.675470° long 10.361285°  
Catasto Fabbr. Montechiarugolo F.36 P.283

LINEE PER LA CONNESSIONE

**DE40 60910 "BASILE" 15kV CU 3x1x240**  
**DE40 62950 "MULINI" 15kV CU 3x1x240**



S CABINA DI SEZIONAMENTO

**DE40-2-786599 SEZ**  
lat 44.675522° long 10.361423°  
Catasto Terr. Montechiarugolo F.47 P.36



U1 CABINA DI CONSEGNA

**DE40-2-777057 "FV V.PARMA"**  
**381295977\_1 POD IT001E113509708**  
lat 44.681791° long.10.344366°  
Catasto Terr. Traversetolo F.2 P.97



U2 CABINA DI CONSEGNA

**DE40-2-777038 "FV ST.MULINI"**  
**381295977\_2 POD IT11001E113509694**  
lat 44.681552° long 10.344274°  
Catasto Terr. Traversetolo F.2 P.97

LEGENDA SIMBOLI

- cabina di consegna (locali gestore, misure)
- cabina di ricezione del Produttore
- recinzione impianto di produzione
- cabina di sezionamento in progetto
- PTP
- linea aerea MT esistente
- linee aeree BT esistenti
- future linee interrato BT
- future linee 15kV CU-240 interrato
- confini catastali mappale nn


**TRACCIATO IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE ALLA  
RETE 15kV DEL GESTORE E-DISTRIBUZIONE**

(M)= Comune di Montechiarugolo  
(T) = Comune di Traversetolo


180m tratto in uscita dal quadro MT della CP (e-distribuzione SpA)  
825m tratto su strada Via 25 Aprile (M)  
805m tratto su strada Via Risorgimento (M)  
75m attraversamento SP 513R (Prov. Parma)  
1825m tratto su strada Via Mamiano (M)  
1050m tratto su strada Via della Sbarra (T)  
75m tratto su Strada dei Candelieri (T)  
500m tratto su strada Via Vecchia Di Sala (T)  
35m attraversamento SP 16 (Prov. Parma)  
610m tratto su strada Via Mulino Pariano (T)  
90m tratto su Strada dei Mulini (T)  
70m tratto su terreno del Produttore (T)

**TOTALE: 6140 m**

SCHEMA A BLOCCHI DELL'IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE



## SCHEMA ELETTRICO GENERALE UNIFILARE DELL'IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE



## SCHEMA ELETTRICO GENERALE UNIFILARE DELL'IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE



ALLA CABINA DI  
SEZIONAMENTO

LINEA PER LA CONNESSIONE #1 (DE40 62950 MULINI)

CAVO RAME 3x1x240

LINEA PER LA CONNESSIONE #2 (DE40 60910 BASILE)


CAVO RAME 3x1x240

CABINA DI CONSEGNA "DE40-2-777057 FV V.PARMA"

Codice Rintracc. 381295977 POD IT001E113509708

DG2061 ed. 9/2021 STANDARD BOX CLIENTE

tipo DG2061/7 con porte in vtr matr. 220008



CABINA DI CONSEGNA "DE40-2-777038 FV ST.MULINI"

Codice Rintracc. 381295977 POD IT001E113509694

DG2061 ed. 9/2021 STANDARD BOX CLIENTE

tipo DG2061/7 con porte in vtr matr. 220008

