

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

ING. DENIS BARBIERI

POSTA PEC

GALLIERA SOLAR S.r.l.
gallierasolarsrl@pec.it

e p.c.

ARPAE SAC Modena
aomo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato “impianto agrivoltaico avanzato “Galliera” avente potenza di immissione pari a 20 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN)”, da realizzarsi a Finale Emilia (MO), presentato da Galliera Solar S.r.l.- [Fasc. 1311/41/2022] - Richiesta integrazioni

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita agli atti regionali al protocollo PG.2025.567493 del 06 giugno 2025, si informa che, in seguito alle verifiche di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs 152/06, si ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed in particolare:

1. L'area di progetto è esterna ai siti della Rete Natura 2000 e dista 2.7 km dalla ZPS IT4040014 Valli Mirandolesi e 1.5 km dalla ZPS IT4040018 Le Melegghine. Le aree di progetto ricadono interamente nell'area IBA 217 “Zone umide del Modenese”. Il proponente ha presentato richiesta di VINCA, si chiede di allegare l'evidenza di trasmissione della modulistica on line.
2. Valutare la fattibilità del progetto (con particolare riguardo alla fase di accantieramento e dismissione) rispetto alla viabilità esistente, definendo meglio gli accessi all'impianto, che devono essere anche rappresentati graficamente (a scala adeguata).
3. Il proponente ha previsto la realizzazione di canali di scolo delle acque meteoriche in terreni non di proprietà/disponibilità (rif Fg. 33 map.li 40,54 e Fg. 59 map.li 23, 24 e 59) e che in un caso attraversano terreni interessati da altri progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra. Si richiedono chiarimenti in merito, suggerendo la valutazione di soluzioni/tracciati alternativi.
4. Fornire il preventivo di allacciamento e connessione alla rete elettrica (TERNA), che chiarisca quali opere sono di competenza del proponente e quali del gestore, il relativo progetto preliminare e la valutazione degli impatti.
5. Per quanto riguarda l'ampliamento della Stazione Elettrica Terna, è prevista la realizzazione di vasche di prima pioggia con trattamento di disoleazione. Si richiedono chiarimenti in merito alla fattispecie dello scarico.

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051.527.6911
tel 051.527.4684

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classifi. 1311	550	180	10		Fasc. 2025	41	

Il proponente dovrà far pervenire alla Regione Emilia-Romagna Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni (vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all' Arpae SAC di Modena la documentazione richiesta, inderogabilmente, entro **quindici (15) giorni** lavorativi dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo di legge all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 16/06/2025

Per informazioni contattare il funzionario regionale: Ing. Sara Bertolini

e-mail sara.bertolini@regione.emilia-romagna.it

SB: Richiesta Integrazioni Galliera Solar.docx