



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**COMANDO VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA**

Ufficio Prevenzione Incendi e Sicurezza Tecnica

Spett. *Regione Emilia-Romagna*

Prat. VV.F. 88228

Rif. Prot. VV.F. 23341 del 07/07/2025

PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato: "Impianto agrivoltaico avanzato "Molinella" di potenza pari a 24,99 MWp localizzato nei comuni di Molinella (BO), Argenta e Portomaggiore (FE)" – proposto da Molinella Energy S.r.l. Verifica di completezza, ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 04/2018.

In riferimento alle nota prot. VVF in calce si rappresenta, al fine di essere acquisito nel verbale dell'incontro tecnico istruttorio, che nella documentazione trasmessa non risulta esserci alcuna istanza relativa alle procedure di prevenzione incendi.

Al riguardo si segnala che nel caso in cui sia previsto l'esercizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011, dovranno essere attivate le procedure di cui agli artt. 3 e/o 4 dello stesso DPR, secondo le modalità individuate nel D.M. 7 agosto 2012.

O Andrea Cucitro

p. IL COMANDANTE
(CACIOLAI)

Il Funzionario incaricato
Dott.Ing. Andrea Mauro

(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)



MAURO ANDREA
MINISTERO
DELL'INTERNO/80219290584
08.07.2025 06:28:16 GMT+00:00