

Servizio Sistemi Ambientali
N. pratica Sinadoc 7610/2026
Modena 12/03/2026

Spett.le
Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale
Cura del Territorio e dell'ambiente
Settore Tutela dell'ambiente ed Economia Circolare
Area Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazioni

OGGETTO: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato: "Impianto agrivoltaico avanzato Bondeno-Gavello di potenza pari a 115.555,44 kWp e relative opere connesse localizzato nel Comune di BONDENO (FE) e Finale Emilia (MO)" – proposto da Sedna Solar S.r.l..
Verifica di completezza, ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 04/2018.

Verifica completezza documentale matrice ambientale CEM - RUMORE - T&R

Facendo seguito alla Vostra "*Richiesta verifica completezza documentale*" acquisita con PG/2026/30159 del 17/02/2026, al fine di formulare il contributo richiesto per l'impianto in oggetto si richiede quanto segue:

- in materia di protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati da elettrodotti, si chiede di produrre una documentazione planimetrica con indicate graficamente le ampiezze delle DPA per le diverse sorgenti di campo elettromagnetico all'interno del campo agrivoltaico e per le linee di connessione a MT e AT di collegamento tra i Sottocampi e con la Cabina Primaria di Terna.

In particolare per quanto riguarda la linea di connessione a 36 kV, si chiede di fornire un dettaglio in scala adeguata, al fine della verifica del non coinvolgimento di edifici abitativi e luoghi a permanenza prolungata all'interno delle DPA calcolate.

Per quanto riguarda le matrici rumore e terre e rocce da scavo, i documenti necessari al parere di competenza risultano pubblicati.

La Responsabile SSA APA Centro
Ing. Tiziana Melfi

Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.