

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI
IL RESPONSABILE
ING. DENIS BARBIERI

POSTA PEC

Food Energy Valley S.r.l.
foodenergyvalley@legalmail.it

e p.c.
Arpa SAE Modena
aoomo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto dell'“**impianto fotovoltaico “FINALE FEV” della potenza complessiva di picco installata di 29.0752 kWp nel comune di Finale Emilia (MO) e opere connesse**”, presentato da Food Energy Valley S.r.l. - [Fasc. 1311/26/2026] - **Richiesta integrazioni**

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita agli atti regionali al protocollo PG.2026.0283970 del 19 marzo 2026, si informa che, in seguito alle verifiche di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs 152/06, si ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed in particolare si chiede di:

1. fornire il preventivo di connessione alla rete (STMG);
2. verificare la tavola "DA03TB04_0 Sezioni stato di progetto_signed" che non rappresenta le sezioni ma ha lo stesso contenuto della tavola "DA03TB05_0 Pianta e prospetti impianto fotovoltaico_signed";
3. aggiornare le tavole " DA03TB05_0 Pianta e prospetti impianto fotovoltaico_signed " e "DA03TC01_0 Viabilità interna, recinzioni e accessi_signed" che non presentano un'adeguata legenda che consenta di identificare i diversi elementi dell'impianto;
4. rappresentare e descrivere il collegamento elettrico al nuovo stallo da realizzarsi nell'ampliamento della SE “Massa Finalese”, anch'esso parte delle opere di connessione, così come il nuovo stallo e l'ampliamento della SE (opere di rete);
5. integrare nella tavola "DA03TA04_0 Inquadramento area di progetto su P.R.G._signed" la legenda con le altre aree interessate dall'impianto (oltre alla zona D5). Si chiede inoltre rendere la rappresentazione dell'impianto e delle opere connesse "trasparente" in modo da poter capire in quali zone ricadono l'impianto e le opere connesse (zone agricole, tutela dei corsi d'acqua, fasce di rispetto di elettrodotti e metanodotti, strade, canali, ecc.);
6. rappresentare su mappa catastale le opere connesse. Sulla base della tavola "DA03TK01_Inquadramento area di progetto su catastale_signed" risulta che l'impianto fotovoltaico è localizzato sui terreni catastalmente identificati al Foglio 33 mappale 54 e Foglio 34 mappale 38 del Comune di Finale Emilia. Si chiede di chiarire da quali opere sono

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Via Aldo Moro 30
40127 Bologna

tel 051.527.6911
tel 051.527.4684

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classifi. 1311	550	180	10		Fasc. 2026	26	

interessati gli altri mappali indicati nel CDU (35/12/0, 35/15/0, 35/16/0, 35/39/0, 35/40/0, 36/32/0, 36/72/0, 36/73/0, 59/29/0, 80/80/0, 80/81/0, 80/197/0) e quale destinazione urbanistica hanno le particelle 42 e 47 del Foglio 34 interessate dal cavo AT tra la SSE e la SE, non indicate nel CDU;

7. chiarire la categoria di idoneità dell'area ai sensi dell'art. 11 bis del DLgs 190/2024 vigente, considerato anche quanto riportato nello SPA, par. 3.6: *"l'impianto sorgerà su vasche contenenti calce di defecazione provenienti dall'ex zuccherificio, oggetto di una procedura ambientale ai sensi dell'art. 242 del d.Lgs. 152/06, che prescriveva l'obbligo di inerbimento assistito su tutte le aree a verde delle vasche per eliminare o ridurre al minimo, fenomeni di volatilizzazione di polveri fini di "Calce di defecazione"*.

Il proponente dovrà far pervenire alla Regione Emilia-Romagna Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni (vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'ARPAE SAE di Modena la documentazione richiesta, inderogabilmente, entro **quindici (15) giorni lavorativi** dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo di legge all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 27/03/2026

Per informazioni contattare il funzionario regionale: Ing. Sara Bertolini

e-mail sara.bertolini@regione.emilia-romagna.it

SB: 1) Richiesta integrazioni Food Energy Valley.docx