



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MODENA

Via Formigina 125 41126 Modena
Tel 059/824711 – Fax 059/824771
comando.modena@vigilfuoco.it

UFFICIO: Prevenzione tel. 059/824714

A Regione Emilia Romagna
Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni

OGGETTO: Procedimento autorizzatorio unico di VIA che comprende l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 9 del DLgs 190/2024 relativo al "Impianto agrivoltaico denominato "Ceta" della potenza di 89 MWp e opere connesse, localizzato nei comuni di Crevalcore (BO) (area di impianto) San Felice sul Panaro, Bomporto, Ravarino, Medolla, Mirandola e Camposanto, proposto da Meninas S.r.l. Verifica di completezza, ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 04/2018.

Con riferimento alla nota di pari oggetto assunta agli atti con n. 11352 del 27/05/2026, esaminata la documentazione presente nel link indicato per la consultazione degli elaborati progettuali, si comunica quanto di seguito riportato.

L'intervento risulta previsto su diversi territori afferenti vari Comuni delle provincie di Modena e Bologna.

La competenza di questo Comando è limitata ai territori ricadenti nella sola provincia di Modena.

Dall'esame dei documenti prodotti non sono stati riscontrati elaborati progettuali di carattere antincendio riguardanti i territori di competenza dello scrivente Comando sui quali poter esprimere un parere.

Qualora si dovesse riscontrare la presenza attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, come da Allegato al DPR 151 del 01/08/2011, ricadenti nella provincia di Modena, il responsabile dell'Attività dovrà attivare tutte le procedure previste dal citato DPR, compresa la presentazione di idonea documentazione progettuale antincendio da sottoporre alla autorizzazione di questo Comando.

In ogni caso si specifica che gli impianti fotovoltaici, compreso gli **agrivoltaici**, non rientrano di per sé fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del DPR 151 del 01/08/2011, e lo scrivente Comando è competente ad esprimere il proprio parere **solo se tali impianti sono ubicati all'interno di attività, ovvero a servizio delle stesse, soggette alle procedure di prevenzione incendi previste dal suddetto DPR 151/2011("attività soggette")**.

Per quanto sopra si specifica che se l'installazione dell'impianto in argomento fosse a servizio di una "attività soggetta" già esistente, la stessa sarebbe da considerarsi una modifica rilevante ai fini antincendio dell'attività e, pertanto, la ditta interessata sarebbe tenuta a dare adempimento a quanto previsto nel DM 07/08/2012 in Allegato IV, art. 4 comma 6 o 7 (*presentazione di nuovo esame progetto in caso di aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza – comma 6 - o presentazione di S.C.I.A. in caso di non aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza – comma 7*).

Come contributo dello scrivente Comando si segnala comunque la necessità, nella progettazione e realizzazione dell'impianto, di garantire la percorribilità ed accessibilità dei mezzi di soccorso all'area interessata per consentire un veloce intervento in caso di incendio e che le norme applicabili agli impianti in argomento sono:

- *"Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici"* del Dipartimento dei Vigili del Fuoco emanata con nota prot. n. 14030 del 01/09/2025.
- *"Linea Guida per la realizzazione e l'esercizio dei Sistemi di Accumulo di Energia Elettrica (Battery Energy Storage System – BESS)"* del Dipartimento dei Vigili del Fuoco emanata con nota prot. n. 21002 del 23/12/2024, qualora presenti sistemi di accumulo di energia elettrica.
- *"Lettera Circolare avente per oggetto: Rete di trasporto dell'energia elettrica"* del Dipartimento dei Vigili del Fuoco emanata con nota prot. n. 3300 del 06/03/2019.

Si resta a disposizione per eventuali informazioni.

CF/

Per IL COMANDANTE PROVINCIALE
(ANDRIOTTO)
IL RESPONSABILE AREA II
(DV Canio Fastiggi)