

PROGETTO DELLA CENTRALE SOLARE
"Energia del Panaro"
da 83,2 MWp - Finale Emilia (MO)

ENRICO TOMMASEL
27.05.2026 13:10:05
GMT+02:00

E17.2
PROGETTO DEFINITIVO

534421A PLANIMETRIA
CATASTALE CON INTERVENTI
SE RTN
SCALA 1:5.000



AEDES GROUP
ENGINEERING



MARE
RINNOVABILI

Proponente

ENGIE FINALE EMILIA S.r.l.
Via Chiese, 72, 20126 Milano MI

Progetto dell'inserimento paesaggistico e mitigazione

Coordinamento alla progettazione: Dott. Agr. Fabrizio Cembalo Sambiasi,
Dott. Francesco Semmola, Arch. Alessandro Visalli,
Arch. Riccardo Festa

Progettisti: Arch. Paola Ferraioli, Arch. Anna Manzo

Collaboratori: Dott. Carmine Perna, Dott. Agr. Giuseppe Maria Massa,
Dott. Agr. Vincenzo Meola

Progettazione elettrica e civile

Progettisti: Ing. Rolando Roberto, Ing. Giselle Roberto
Collaboratori: Ing. Giuseppe Fava, Ing. Filippo Angarano,
Ing. Karim Ait Hamd, Ing. Marco Balzano,
Ing. Simone Bonacini, Ing. Marcello Centracchio

Progettazione mandorleto superintensivo

Progettisti: Dott. Agr. Fabrizio Cembalo Sambiasi, Dott. Agr. Giuseppe Maria Massa,
Dott. Agr. Francesco Palombo

Consulenza geologica

Geol. Gaetano Ciccardi

Consulenza archeologica

GeA Archeologia Preventiva


Consulenza agronomica

iGreen System, Imola



02 2026

rev	descrizione	formato	elaborazione	controllo	approvazione
00	Prima consegna	A0	Gianluca Brugnani	Gianluca Brugnani	Gianluca Brugnani
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					



LEGENDA

RACCORDI AT 380 kV IN PROGETTO

ASSE NUOVI SOSTECON RACCORDI 380 kV IN PROGETTO

LINEE AT ESISTENTI

ASSE SOSTECON LINEE AT ESISTENTI

LINEA AT ESISTENTE TRATTA DA DEMOLIRE

ASSE SOSTECON LINEA AT ESISTENTE TRATTA DA DEMOLIRE

CAMPATE OGGETTO DI MODIFICHE

AREA STAZIONE ELETTRICA 380/132 kV MASSA FINALESE

STRADA DI ACCESSO SE 380/132 kV MASSA FINALESE

DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE

AREA SOGGETTA AL VINCOLO PRECIBORNATO ALL'ESPROPRIO SE 380/132 kV MASSA FINALESE (20 m PER LATO)

CONFINI COMUNALI

NOTA 1:
IL SIMBOLO DEL SOSTECON RAPPRESENTA IL CENTRO PICCHETTO E NON L'EFFETTIVA AREA DI INGOMBRO

13

Office Bepi

5.2.2028

117

013

053

Emilia per studio di prefattibilità

C.P. 202403079	IMPIANTO FOTOVOLTAICO POTENZA NOMINALE 31.0101 MW POTENZA IN IMMISSIONE 30,75 MW		
FOOD ENERGY VALLEY S.R.L. Via Mela, 36 40062 ANVERSO (BO)	SE RTN 380/132 KV MASSA FINALESE		
BRULLI	INQUADRAMENTO CTR CON DISTANZE DI PRIMA APPROSSIMAZIONE		
1:5.000	A0	1/4	5 3 4 4 2 4 A

