

DICHIARAZIONE ASSEVERATA

(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Art. 56, comma 1,2 D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto/a Tommasel Enrico () in qualità di ⁽²⁾ Amministratore Unico della società Engie Finale Emilia S.r.l. avente sede legale nel Comune di Milano (MI) CAP 20126 in via Chiese n.72, PEC / e-mail engieginosa@pec.engie.com

in relazione alla ☒ costruzione ☐ spostamento ☐ modifica di

☒ Condutture di energia elettrica;

☐ Tubazioni metalliche sotterrate

così descritte: ⁽³⁾

Realizzazione di condutture elettriche interrata di media tensione (MT), comprensive delle opere civili accessorie, costituite da scavo, posa di cavidotti, sistemazione del piano di posa, reinterro e ripristino delle aree interessate. L'opera, ubicata nel Comune di Finale Emilia è funzionale alla connessione di impianto agrivoltaico alla sottostazione elettrica utente nel Comune di Finale Emilia (MO). L'intervento è soggetto a Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi della Normativa vigente, con Amministrazione procedente: Regione Emilia-Romagna.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56, comma 1 e 2, D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e ss.mm.ii.:

- che le condutture elettriche e/o le tubazioni metalliche sotterrate di cui sopra sono state progettate secondo gli elaborati allegati che sono parte integrante della presente dichiarazione e che le stesse risultano :

☐ interferenti ☒ non interferenti *

con reti di comunicazione elettronica esistenti;

ALLEGA

- Relazione tecnica nelle rispetto delle norme ^{(4) (5)}
- Tavole ⁽⁶⁾
- Copia del documento di identità in corso di validità
- Copia dell'atto di sottomissione di cui all'art. 120 del R.D. 1775/1933 (solo per condutture elettriche).

Il/la sottoscritto/a inoltre è consapevole che:

1. dovrà tempestivamente comunicare l'avvio e la fine dei lavori inerenti il progetto.
2. il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può svolgere attività di vigilanza e controllo sugli impianti di cui trattasi e che, per tale attività sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto DM 15 febbraio 2006.

* A seguito di sopralluogo visivo effettuato prima del rilascio della presente dichiarazione lungo il tracciato che ospiterà il cavidotto MT 30 kV a servizio dell'impianto agrivoltaico "Energia del Panaro", non sono state riscontrate interferenze con le reti di comunicazione elettronica esistenti. Qualora in sede di redazione del progetto esecutivo, a seguito di specifiche rilevazioni per mezzo di georadar per la ricerca di sottoservizi, dovessero essere rilevate potenziali interferenze, sarà cura della società proponente comunicarlo tempestivamente a questo ispettorato, allegando una nuova planimetria illustrando le specifiche modalità di risoluzione. Comunichiamo inoltre di aver richiesto ai gestori dei sottoservizi evidenza di possibili interferenze con le reti di comunicazione elettronica esistente. Sarà nostra cura aggiornare gli elaborati tecnici qualora risultasse necessario dandovene prontamente evidenza.

Data e Luogo

Milano, 20/05/2026

Firmato digitalmente da:

ROLANDO ROBERTO

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 02/2005 e s.m.i.)

Data: 22/05/2026 16:45:52

r_emi.ro Giunta - Prot. 28/05/2026.0544407.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CEMBALO SAMBIASE SANSEVER FABRIZIO, VI
SALLI ALESSANDRO GIUSEPPE ARCHIMEDE, ROBERTO ROLANDO

ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA ABILITATO

Il/La sottoscritto Rolando Roberto nato/a a Roma (RM) il 30/11/1985 C.F. RBRRND85S30H501N
con sede o residenza nel Comune di Roma (RM) CAP 00151 in Via Vincenzo Tizzani n. 85 tel. +39 3335422627 PEC
rolando.roberto@pec.ording.roma.it iscritto/a all'Albo Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma al numero A35440
in qualità di (7) Ingegnere progettista ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, comma 1,2 del D. Lgs. n. 259/2003

sotto la propria responsabilità civile e penale

ASSEVERA

che l'intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali allegati, è conforme alle vigenti norme in materia di protezione
ai cavi di comunicazione elettronica.

Timbro e firma del professionista abilitato



-
1. Documentazione da presentare nel formato "PDF/A";
 2. Legale rappresentante, procuratore, ecc. ...;
 3. Descrizione e ubicazione delle opere. Nel caso di condutture elettriche soggette a procedimenti autorizzativi, indicare il tipo di autorizzazione (PAS, Autorizzazione Unica,), l'Amministrazione procedente;
 4. Dettagliata relazione tecnica (a firma del professionista abilitato):
 - a) per le linee di energia elettrica evidenziare: lunghezza, modalità di posa delle linee (aerea e/o sotterranea), tipo di cavi utilizzati, sezione e materiale dei conduttori, tensioni e frequenza di esercizio con riferimenti alle norme di cui al successivo punto 5.
 - b) per le tubazioni metalliche sotterrate evidenziare: lunghezza, modalità di posa, tipo e materiale delle tubazioni utilizzate, diametro nominale delle tubazioni, pressione di esercizio espressa in bar e categoria in caso di reti gas.
 5. Principali NORME DI RIFERIMENTO
 - D.M. LL.PP. 21.03.1988, n. 449 - "Approvazione norme tecniche per progettazione, esecuzione ed esercizio linee elettriche esterne";
 - D.M. LL.PP. 16.01.1991, n. 1260 - "Aggiornamento norme tecniche per progettazione, esecuzione, esercizio linee elettriche esterne";
 - D.M. LL.PP. 05.08.1998 - "Aggiornamento norme tecniche per progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche esterne";
 - D.M. MI.S.E. 16/04/2008 e/o D.M. MI.S.E. 17/04/2008;
 - Norma CEI 11-17 ed. luglio 2006, fascicolo 8402; "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica - linee in cavo"
 - Norma CEI 103-6 ed. dicembre 1997, fascicolo 4091 - "Protezione delle linee di telecomunicazioni dagli effetti dell'induzione elettromagnetica provocata dalle linee elettriche vicine in caso di guasto";
 - Norme UNI 9165 e/o norme UNI 9860.
 6. Mappa o corografia, planimetria dei tracciati, sezioni di scavo e progetti d'interferenza geometrica;
 7. L'asseverazione può essere redatta da un professionista abilitato che dovrà indicare la professione e la relativa abilitazione.