



Spett.le
ARPAE
Area Autorizzazioni ambientali e Energia
Metropolitana
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 Bologna (BO)

Alla c.a. Dott. Leonardo Palumbo
bologna@pec.arpae.it

Spett.le
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Area Valutazione Impatto Ambientale e
Autorizzazioni

Alla c.a. Dott. Denis Barbieri
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

e p.c.

Spett.le
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Area Tecnica
Servizio Urbanistica
Via D'Azeglio, 20
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Alla c.a. Dott.ssa Emanuela Bison
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Referente: Settore Esercizio Manutenzione Destra Panaro
Resp.: Geom. Alessandro Gasparini
Tecnico istrutt.: Geom. Flavio Morselli

OGGETTO: *Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto denominato Impianto "Agrivoltaico" di potenza di picco pari a **7,51 MW** da realizzarsi in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) e relative opere connesse, localizzato nel Comune di San Giovanni in Persiceto.*
Proponente: JUWI ENERGIE RINNOVABILI S.R.L.
Bacino del canale di bonifica "Scolo Mascellaro Superiore".
Richiesta integrazioni.

Si premette che il sistema di laminazione deve rispettare i seguenti parametri d'invarianza idraulica:

- la vasca di laminazione a servizio del Comparto urbanistico dovrà essere dimensionata per consentire l'accumulo temporaneo di un volume d'acqua valutato in 700 m³ per ogni ettaro di area impermeabilizzata;
- dovrà essere installata una bocca tarata da realizzarsi a valle del sistema di laminazione, che immetta nel recapito a cielo aperto una portata di 3 litri/sec per ogni ettaro di superficie territoriale;
- in uscita dalla vasca di laminazione non potrà esistere alcun manufatto di "troppo pieno" che vada ad aggravare il territorio esterno prima che le acque vengano opportunamente laminate;

Aderente a:



Sedi periferiche:

41037 MIRANDOLA (MO) – Via Statale Sud, 35 – Tel. 0535 20100
44012 BONDENO (FE) – Via Vittorio Veneto, 48/50 – Tel. 0532 893010
40017 S. GIOVANNI IN P.TO (BO) – Via Circ.ne Dante, 44 – Tel. 051 6875211

- il sistema di laminazione nel suo complesso rimarrà a carico dell'Attuatore che ne dovrà verificare la corretta funzionalità nel tempo e provvedere alle necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- a opere concluse, dovrà essere rilasciata allo scrivente Consorzio da parte della Direzione dei Lavori un'apposita dichiarazione di conformità dell'intero sistema di laminazione rispetto al progetto presentato e alle presenti prescrizioni;
- al fine del calcolo delle aree impermeabili si comunica che la superficie sottostante i pannelli fotovoltaici in assenza di impermeabilizzazione si può ritenere a tutti gli effetti completamente permeabile. Per tale motivo il calcolo della superficie impermeabile e del relativo volume d'invaso proposto nella Relazione Idraulica presentata risulta cautelativo ai fini idraulici e **viene accettato dallo scrivente consorzio.**

Con riferimento alla richiesta di questa Spett.le Agenzia avente prot. n. 125673 del 09/07/2026, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. n. 9957 del 09/07/2026 a seguito della verifica della documentazione ricevuta, siamo a richiedere le seguenti integrazioni:

- adeguamento del diametro delle n.2 tubazioni aventi funzione di "bocca tarata" nel rispetto della prescrizione sopra citata (**3 lt/sec per ettaro di superficie territoriale**). Preme comunicare, che per evitare facili occlusioni, non si accettano tubazioni con diametro inferiore ad 80 mm;
- dettaglio costruttivo (pianta e sezione) delle n.2 tubazioni aventi funzioni di "bocca tarata". Ricordando che esse dovranno essere fisse, inalterabili e visibili. **Le n.2 tubazioni dovranno essere visibili nel fosso di scolo secondario** affluente allo "Scolo Mascellaro Superiore";
- si consiglia, per un suo corretto funzionamento, di installare la valvola di non ritorno all'interno del pozzetto ubicato a monte del fosso secondario.

Si comunica che la posa del cavidotto, quindi, potrà essere realizzata solamente dopo il rilascio di regolare concessione o nulla osta da parte dello scrivente a seguito di specifica richiesta.

- gli attraversamenti dello "Scolo Mascellaro Superiore" e del "Fosso Puglia" dovranno essere realizzati ad una distanza minima di 1,50 m rispetto alla quota di fondo del canale a cielo aperto. In caso contrario se non si riesce a rispettare tale distanza si dovrà prevedere per una lunghezza di 3,00 m il rivestimento dell'alveo in c.a.
- preme comunicare che i cavidotti paralleli a via Puglia dovranno necessariamente essere posizionati sotto alla sede stradale asfaltata o a nord di essa. Darne evidenza con elaborati grafici e in Relazione. Si precisa che il "Fosso Puglia" è posizionato a sud della strada;

Per eventuali chiarimenti o maggiori approfondimenti in merito si potrà far riferimento ai Tecnici presenti presso la sede Consorziale di San Giovanni in Persiceto (tel.051.6875211).

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Francesco Vincenzi)

