

r_emi.ro.Giunta - Prot. 05/04/2024.0364607.U

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI
IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DELEGHE DIRIGENZIALI
DOTT.SSA VALENTINA FAVERO

PEC

X-Elío Mizar s.r.l.
xeliomizarsrl@legalmail.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 4/2018 e dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, del progetto denominato "2 Impianti fotovoltaici X-ELIO MIZAR Rio Saliceto Nord di potenza 7,25 MWp e X-ELIO MIZAR Rio Saliceto Sud di potenza 7,02 MWp" presentato da X-ELIO MIZAR S.R.L. e relative opere di connessione localizzato nei comuni di Rio Saliceto e Correggio (RE) e in comune di Carpi (MO). **Richiesta integrazioni.**

Dall'esame della documentazione presentata a supporto dell'istanza in oggetto, acquisita al PG 340896 del 28 marzo 2024, al fine di valutare compiutamente i potenziali impatti ambientali e definire quindi l'assoggettabilità o meno del progetto al procedimento di VIA, si ritiene che siano necessarie le seguenti integrazioni e chiarimenti:

- 1) Inquadramento territoriale
Si chiede di effettuare un inquadramento dei due lotti di impianti fotovoltaici rispetto alla disciplina regionale di cui alla DAL 125/2023, con particolare riferimento alla presenza -nei tre anni precedenti- sulle aree agricole interessate dall'impianto, di coltivazioni certificate (intese ai sensi della DAL stessa quali produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le produzioni biologiche ai sensi del reg. (UE)848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, legge n. 4 del 2011), le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche ai sensi del reg. (UE)1151/2012, del reg. (UE)1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione), al fine di verificare l'adeguatezza della tipologia impiantistica proposta.
- 2) Aree BESS
Si chiede di chiarire l'estensione delle aree BESS, la durata di vita prevista per le batterie e i presidi di sicurezza ed ambientali adottati.
- 3) CEM
Si chiede il progetto definitivo dell'elettrodotto di connessione alla cabina primaria di entrambi gli impianti (Rio Saliceto Nord e Rio Saliceto Sud) comprensivo di:
 - indicazione su mappa del tracciato dell'elettrodotto in progetto e delle linee già esistenti ed eventualmente da demolire;
 - tavola con le sezioni delle possibili tipologie di posa comprensive di quote
 - caratteristiche tecniche del cavo (geometria dei conduttori, corrente massima di esercizio normale, etc);
 - DPA per ciascuna delle possibili configurazioni (per esempio: presenza del solo nuovo elettrodotto o condivisione del tracciato dello stesso con linee esistenti).

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale Della Fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.6953
fax 051.527.6095

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		Classif.	1311	550	180	10		Fasc.	2024	29



4) Rifiuti

Si chiede di relazionare in merito al contenimento di oli/residui di parti elettriche poste nelle cabine (in particolare in relazione alla presenza di trasformatori che dovrebbero essere dotati di vasche di raccolta olio da eventuali perdite); si ricorda che i rifiuti dovranno essere smaltiti secondo normativa vigente.

5) Attraversamenti in TOC

In merito agli attraversamenti si chiede di tenere conto della futura realizzazione della terza corsia dell'Autostrada del Brennero in modo che non siano posizionati eventuali pozzetti di ispezione di intralcio con il futuro ampliamento.

Si chiede di relazionare in merito alle tecniche di realizzazione degli attraversamenti e ai possibili relativi impatti ambientali nonché le misure di mitigazione messe in campo.

6) PMA

Nello studio ambientale preliminare si fa riferimento ad un piano di monitoraggio predisposto in uno specifico elaborato (cfr. 23XEL01_PD_REL29.00-Piano monitoraggio ambientale.pdf) a cui si rimanda per approfondimenti e si afferma che le componenti ambientali valutate necessarie, sulla base del possibile impatto e sulla base di quanto imposto da normativa sono: Rumore e Suolo. Non si è trovato riscontro della proposta di monitoraggio nella documentazione presentata pertanto, si chiede di produrla e nel contempo si suggerisce di considerare nella proposta anche un monitoraggio biologico del suolo mediante l'adozione di appositi indici quale ad es. l'Indice di Qualità Biologica del Suolo (QBS) vista l'ampia area interessata dall'intervento, attualmente ad uso agricolo, al fine di monitorare durante il ciclo di vita dell'impianto le caratteristiche di qualità biologica e fertilità del suolo.

Si specifica che il proponente deve trasmettere i chiarimenti richiesti inderogabilmente entro **quindici giorni lavorativi** dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo di legge all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

Dott.ssa Valentina Favero
(nota firmata digitalmente)

Bologna, 05/04/2024

Responsabile del Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA: Dott.ssa Valentina Favero

Per informazioni contattare il funzionario regionale:

dott.ssa Silvia Pullega tel. 051.5276858 - 331.7518435 silvia.pullega@regione.emilia-romagna.it