



energy to inspire the world

Spett.le
Arpae
Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e
energia dell'Emilia Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
P.le della Pace, 1 - 43121 PARMA
c.a. dott.sa Paganuzzi
pec: aopr@cert.arpa.emr.it

c.c.
Regione Emilia-Romagna
Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
Pec: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

E- Distribuzione SpA
Pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
Mail: massimo.ferrari@e-distribuzione.com
c.a. sig. Ferrari

Fidenza, 11/01/2024
Prot. N. DICEOR/C.Fz/Ser/Chi n. 010/2024
Aint Master EAM75628
EAM76307-EAM76335
TRASMESSA VIA PEC

OGGETTO: LR 04/18, Dlgs 152/06 smi art. 27-bis.
Procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e del
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativi al progetto di impianto
fotovoltaico flottante "SUNFLO-MEDESANO" presentato da TITICACA INVEST
S.R.L. localizzato nei Comuni di Medesano e Collecchio (PR).
Comunicazione a tutte le amministrazioni o enti potenzialmente interessati dell'avvenuta
pubblicazione sul sito web dell'Autorità competente Regione Emilia-Romagna della
documentazione per la verifica dell'adeguatezza e completezza della stessa
Metanodotti interferiti:
"Pot. Der per Fornovo" DN 200 (8") – 64 bar
"Allacciamento COOPRE 5" DN 100 (4") - 64 bar
Richiesta integrazione documentazione per valutazione preventiva interferenza

Con riferimento alla Vs pec del 15/12/2023 . prot. 213459/2023 trasmessa ai Ns uffici Snam
Rete Gas Spa di Bologna – pec distrettoceor@pec.snam.it, Vi significhiamo che non è per noi
possibile esprimere alcun parere sulla compatibilità della costruenda opera con i nostri esistenti
impianti in quanto la documentazione tecnica visionata risulta incompleta ai fini di una corretta
valutazione dell'interferenza.

Vi invitiamo, pertanto, a far tenere alla scrivente la documentazione integrativa di seguito
indicata:

Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Fidenza
Via Bologna, 9
43036 Fidenza (PR)
Tel. + 39 0521.964034
www.snam.it
Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



energy to inspire the world

progetto in scala adeguata (1:2000-1:500/1:200) in formato PDF per la sola risoluzione delle interferenze con i cavi EE di collegamento alla rete del Gestore della Rete Elettrica, con evidenziata la posizione degli asset di Snam Rete Gas (**da picchettare preventivamente in contraddittorio**) debitamente quotato riportante posizioni delle sezioni di attraversamento e le fasce di rispetto, firmato da tecnico abilitato e disegno aree di cantiere e/o distanze delle nuove opere dagli Asset SRG;
integrazione sezioni e nuove sezioni dell'opera laddove ci siano attraversamenti e parallelismo in fascia di rispetto del gasdotto, e comunque siano necessarie per la corretta valutazione delle interferenze comprensive di disegni e sezioni specifiche;

Vi informiamo sin d'ora che i metanodotti emarginati, in pressione ed esercizio, sono disciplinati dalle vigenti norme di sicurezza di cui ai seguenti D.M.:

D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno e successive modificazioni (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0,8);

D.M. 17/04/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008) e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le distanze di sicurezza, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati.

Nello specifico segnaliamo che i terreni su cui sono stati posati i nostri impianti sono gravati da regolari servitù di metanodotto, con atti notarili registrati e trascritti, i quali prevedono, nel rispetto delle citate norme, tra l'altro, l'obbligo di mantenere, nuove opere di qualsiasi genere e natura alla distanza minima di m. 12,00 dall'asse dei metanodotti.

Corre l'obbligo evidenziare che, poiché la preesistente condotta trasportante gas è in pressione ed esercizio, ai fini della sicurezza in prossimità della fascia asservita/rispetto del nostro gasdotto nessun lavoro potrà essere intrapreso da chiunque, senza nostra preventiva autorizzazione.

In attesa di un Vostro cortese riscontro onde poter eseguire le necessarie verifiche, ci è gradita l'occasione per porgerLe / Vi distinti saluti.

 Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centro di Fidenza
Manager
Serafino Nicolò

Snam Rete Gas S.p.A.

Centro di Fidenza
Via Bologna, 9
43036 Fidenza (PR)
Tel. + 39 0521.964034
www.snam.it

Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio